

依国家消防技术标准需进行消防设计的建设项目	消防设计文件	施工许可	消防验收
(1) 国务院住房和城乡建设主管部门规定的 <b>特殊建设工程</b>	报送 <b>住房与城乡建设部门</b> 审核	特殊建设工程未经消防设计审查或者审查不合格的，建设单位、施工单位不得施工	工程竣工，建设单位应当向 <b>住房和城乡建设主管部门</b> 申请消防验收
(2) 除(1)外需要进行消防设计的建设项目	领取施工许可证或申请批准开工报告时 <b>提供满足施工需要的消防设计图纸及技术资料</b>	建设单位未提供满足施工需要的消防设计图纸及技术资料的，有关部门不得发放施工许可证或批准开工报告	<b>建设单位</b> 在验收后应当报住房和城乡建设主管部门 <b>备案</b> ，住房和城乡建设主管部门应当进行抽查



## 知识延伸

《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》第十四条 具有下列情形之一的建设工程是**特殊建设工程**：

(一) 总建筑面积大于二万平方米的体育场馆、会堂，公共展览馆、博物馆的展示厅；

(二) 总建筑面积大于一万五千平方米的民用机场航站楼、客运车站候车室、客运码头候船厅；

(三) 总建筑面积大于一万平方米的宾馆、饭店、商场、市场；

(四) 总建筑面积大于二千五百平方米的影剧院，公共图书馆的阅览室，营业性室内健身、休闲场馆，医院的门诊楼，大学的教学楼、图书馆、食堂，劳动密集型企业的生产加工车间，寺庙、教堂；

(五) 总建筑面积大于一千平方米的托儿所、幼儿园的儿童用房，儿童游乐厅等室内儿童活动场所，养老院、福利院，医院、疗养院的病房楼，中小学校的教学楼、图书馆、食堂，学校的集体宿舍，劳动密集型企业的员工集体宿舍；



## 知识延伸

(六) 总建筑面积大于五百平方米的歌舞厅、录像厅、放映厅、卡拉OK厅、夜总会、游艺厅、桑拿浴室、网吧、酒吧，具有娱乐功能的餐馆、茶馆、咖啡厅；

(七) 国家工程建设消防技术标准规定的一类高层住宅建筑；

(八) 城市轨道交通、隧道工程，大型发电、变配电工程；

(九) 生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用车站、码头，易燃易爆气体和液体的充装站、供应站、调压站；

(十) 国家机关办公楼、电力调度楼、电信楼、邮政楼、防灾指挥调度楼、广播电视楼、档案楼；

(十一) 设有本条第一项至第六项所列情形的建设工程；

(十二) 本条第十项、第十一项规定以外的单体建筑面积大于四万平方米或者建筑高度超过五十米的公共建筑。

## 4.公众聚集场所和大型群众性活动的消防安全

第十五条 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查**实行告知承诺管理**。公众聚集场所在投入使用、营业前，建设单位或者使用单位应当向场所所在地的**县级以上地方人民政府消防救援机构**申请消防安全检查，作出场所符合消防技术标准和管理规定的承诺，提交规定的材料，并对其承诺和材料的真实性负责。

消防救援机构对申请人提交的材料进行审查；申请材料齐全、符合法定形式的，应当予以许可。消防救援机构应当根据消防技术标准和管理规定，及时对作出承诺的公众聚集场所进行核查。

申请人选择**不采用告知承诺方式办理的**，消防救援机构应当自受理申请之日起**十个工作日内**，根据消防技术标准和管理规定，对该场所进行检查。经检查符合消防安全要求的，应当予以许可。

公众聚集场所未经消防救援机构许可的，不得投入使用、营业。消防安全检查的具体办法，由国务院应急管理部门制定。

**第二十条 举办大型群众性活动，承办人应当依法向**公安机关**申请安全许可，制定灭火和应急疏散预案并组织演练，明确消防安全责任分工，确定消防安全管理人员，保持消防设施和消防器材配置齐全、完好有效，保证疏散通道、安全出口、疏散指示标志、应急照明和消防车通道符合消防技术标准和管理规定。**

## 5.有关单位的消防安全职责

### 第十六条 机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责：

(1) 落实消防安全责任制，制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程，制定灭火和应急疏散预案；

(2) 按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效；

(3) 对建筑消防设施**每年**至少进行一次全面检测，确保完好有效，检测记录应当完整准确，存档备查；

(4) 保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通，保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准；

(5) 组织防火检查，及时消除火灾隐患；

(6) 组织进行有针对性的消防演练；

(7) 法律、法规规定的其他消防安全职责。

**单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人。**

## 6.消防安全重点单位的安全管理

第十七条 县级以上地方人民政府消防救援机构应当将发生火灾可能性较大以及发生火灾可能造成重大的人身伤亡或者财产损失的单位，确定为本行政区域内的消防安全重点单位，并由应急管理部门报本级人民政府备案。

消防安全重点单位除应当履行本法第十六条规定的职责外，还应当履行下列消防安全职责：

- (1) 确定消防安全管理人，组织实施本单位的消防安全管理工作；
- (2) 建立消防档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理；
- (3) 实行每日防火巡查，并建立巡查记录；
- (4) 对职工进行岗前消防安全培训，定期组织消防安全培训和消防演练。



## 典型例题

1.某企业新建大型综合商场，根据《消防法》，在商场营业前该企业应当向商场所在地消防救援机构申请（ ）。

- A. 消防设施审查
- B. 消防设施验收
- C. 消防安全检查
- D. 消防安全备案

**【参考答案】 C**



## 典型例题

2.甲公司承建乙公司位于某市的展览馆工程，施工完成后，乙公司决定在1个月后投入使用。根据《消防法》，关于该建设工程消防检查和验收的说法，正确的是（ ）。

- A.甲公司应当向市应急管理部门申请建设工程竣工消防验收
- B.甲公司应当向市住房和城乡建设部门申请建设工程竣工消防安全检查
- C.乙公司采用告知承诺方式办理的，市消防救援机构应当自受理申请之日起10个工作日内予以许可
- D.乙公司不采用告知承诺方式办理的，市消防救援机构应当自受理申请之日起10个工作日内对该场所进行检查

**【参考答案】 D**



## 典型例题

3.某歌厅被依法确定为消防安全重点单位，关于该歌厅消防安全管理的说法，正确的有（ ）。

- A.应当由应急管理部门确定该歌厅为消防安全重点单位
- B.该歌厅应当实行每周防火巡查，并建立巡查记录
- C.该歌厅作为消防安全重点单位，应当由应急管理部门报本级人民政府备案
- D.该歌厅应当确定消防安全管理人，组织实施消防安全管理工作
- E.该歌厅应对职工进行岗前消防安全培训，定期组织消防安全培训和消防演练

**【参考答案】 CDE**

## 考点：消防组织的规定★★★★

第三十六条 县级以上地方人民政府应当按照国家规定建立国家综合性消防救援队、专职消防队，并按照国家标准配备消防装备，承担火灾扑救工作。

乡镇人民政府应当根据当地经济发展和消防工作的需要，建立专职消防队、志愿消防队，承担火灾扑救工作。

第三十七条 国家综合性消防救援队、专职消防队按照国家规定承担重大灾害事故和其他以抢救人员生命为主的应急救援工作。

第四十一条 机关、团体、企业、事业等单位以及村民委员会、居民委员会根据需要，建立志愿消防队等多种形式的消防组织，开展群众性自防自救工作。

**第三十九条 下列单位应当建立单位专职消防队，承担本单位的火灾扑救工作：**

- (1) 大型核设施单位、大型发电厂、民用机场、主要港口；**
- (2) 生产、储存易燃易爆危险品的大型企业；**
- (3) 储备可燃的重要物资的大型仓库、基地；**
- (4) 第一项、第二项、第三项规定以外的火灾危险性较大、距离国家综合性消防救援队较远的其他大型企业；**
- (5) 距离国家综合性消防救援队较远、被列为全国重点文物保护单位的古建筑群的管理单位。**



## 典型例题

根据《消防法》，关于消防队建设的说法，正确的是（ ）。

A.乡镇人民政府应当建立国家综合性消防救援队、专职消防队，承担火灾扑救工作

B.大型铁矿石仓库应当建立本单位专职消防队，承担仓库的火灾扑救工作

C.居民委员会应当建立专职消防队、志愿消防队，承担火灾扑救工作

D.民用机场应当建立本单位专职消防队，承担机场的火灾扑救工作

**【参考答案】 D**

## 考点：灭火救援的规定★★★

第四十三条 县级以上地方人民政府应当组织有关部门针对本行政区域内的火灾特点制定应急预案，建立应急反应和处置机制，为火灾扑救和应急救援工作提供人员、装备等保障。

第四十四条 任何人发现火灾都应当立即报警。任何单位、个人都应当无偿为报警提供便利，不得阻拦报警。严禁谎报火警。

人员密集场所发生火灾，该场所的现场工作人员应当立即组织、引导在场人员疏散。

任何单位发生火灾，必须立即组织力量扑救。邻近单位应当给予支援。

消防队接到火警，必须立即赶赴火灾现场，救助遇险人员，排除险情，扑灭火灾。

第四十五条 消防救援机构统一组织和指挥火灾现场扑救，**应当优先保障遇险人员的生命安全。**

**火灾现场总指挥**根据扑救火灾的需要，有权决定下列事项：

- (1) 使用各种水源；
- (2) 截断电力、可燃气体和可燃液体的输送，**限制**用火用电；
- (3) 划定警戒区，实行局部交通管制；
- (4) 利用临近建筑物和有关设施；
- (5) 为了抢救人员和重要物资，防止火势蔓延，拆除或者破损毗邻火灾现场的建筑物、构筑物或者设施等；
- (6) 调动供水、供电、供气、通信、医疗救护、交通运输、环境保护等有关单位协助灭火救援。

根据扑救火灾的紧急需要，有关地方人民政府应当组织人员、调集所需物资支援灭火。

**第四十六条** 国家综合性消防救援队、专职消防队参加火灾以外的其他重大灾害事故的应急救援工作，由**县级以上人民政府**统一领导。

**第四十七条** 消防车、消防艇前往执行火灾扑救或者应急救援任务，**在确保安全的前提下**，不受行驶速度、行驶路线、行驶方向和指挥信号的限制，其他车辆、船舶以及行人应当让行，不得穿插超越；收费公路、桥梁**免收**车辆通行费。交通管理指挥人员应当保证消防车、消防艇迅速通行。

赶赴火灾现场或者应急救援现场的消防人员和调集的消防装备、物资，需要铁路、水路或者航空运输的，有关单位应当优先运输。

**第四十九条** 国家综合性消防救援队、专职消防队扑救火灾、应急救援，**不得收取任何费用。**

单位专职消防队、志愿消防队参加扑救外单位火灾所损耗的燃料、灭火剂和器材、装备等，由**火灾发生地的人民政府**给予补偿。

精造押题联系QQ/微信：3849178

唯一联系微信3849178



## 典型例题

1.火灾发生后，地方人民政府及有关部门、消防救援机构和有关人员应当及时采取救援措施。关于灭火救援的说法，正确的是（）。

A.乡镇人民政府、街道办事处应当为火灾扑救和应急救援工作提供人员、装备等保障

B.任何单位、个人都应当无偿为消防报警和消防救援提供便利

C.地方人民政府统一组织和指挥火灾现场扑救，应当优先保障遇险人员的生命安全

D.人员密集场所发生火灾，该场所的现场工作人员应当立即、组织引导人员疏散

**【参考答案】 D**



## 典型例题

2. 灭火救援工作应当符合法律的规定。根据《消防法》，关于灭火救援的说法，正确的是（ ）。

A. 专职消防队参加火灾以外的其他重大灾害事故的应急救援工作，由设区的市级以上人民政府统一领导

B. 国家综合性消防救援队扑救火灾的，可以向火灾发生单位收取燃料等耗材的成本费用

C. 单位专职消防队参加扑救外单位火灾所损耗的燃料、灭火剂，由火灾发生单位给予补偿

D. 消防救援机构的火灾现场总指挥根据扑救火灾的需要，有权截断电力、可燃气体和可燃液体的输送

**【参考答案】 D**



## 典型例题

3.根据《消防法》，关于灭火救援的说法，正确的有（ ）。

A.人员密集场所发生火灾，该场所的现场工作人员应当立即组织、引导在场人员疏散

B.火灾现场救援人员有权决定截断电力、可燃气体和可燃液体的输送

C.志愿消防队参加扑救外单位火灾所损耗的燃料应当由火灾发生地的人民政府给予补偿

D.任何单位发生火灾，必须立即组织力量扑救，临近单位视情况给予支援

E.消防车执行火灾扑救任务，在安全前提下，不受行驶速度限制，但不得逆行

**【参考答案】 AC**

## 考点：监督检查的规定★★★

第五十二条 地方各级人民政府应当落实消防工作责任制，对本级人民政府有关部门履行消防安全职责的情况进行监督检查。

县级以上地方人民政府有关部门应当根据本系统的特点，有针对性地开展消防安全检查，及时督促整改火灾隐患。

第五十三条 消防救援机构应当对机关、团体、企业、事业等单位遵守消防法律、法规的情况依法进行监督检查。

唯一联系微信3849178

第五十四条 消防救援机构在消防监督检查中发现火灾隐患的，应当通知有关单位或者个人立即采取措施消除隐患；不及时消除隐患**可能严重威胁公共安全的**，消防救援机构应当依照规定对**危险部位或者场所**采取临时查封措施。

第五十五条 消防救援机构在消防监督检查中发现城乡消防安全布局、公共消防设施不符合消防安全要求，或者发现本地区存在影响公共安全的重大火灾隐患的，**应当由应急管理部门书面报告本级人民政府**。

接到报告的人民政府应当及时核实情况，组织或者责成有关部门、单位采取措施，予以整改。



## 典型例题

依据《消防法》，下列关于各类单位消防监督检查的说法，正确的是（ ）。

A.县级以上地方人民政府应当有针对性地对行政区域内的各类单位开展消防安全检查，及时督促整改火灾隐患

B.消防救援机构应当对机关、团体、企业、事业等单位遵守消防法律、法规的情况依法进行监督检查

C.消防救援机构在消防监督检查中发现火灾隐患的，应当通知有关单位或者个人立即采取措施消除隐患，不及时消除隐患可能严重威胁公共安全的，消防救援机构应当责令单位关闭，并对危险物品进行扣押

D.消防救援机构在消防监督检查中发现城乡消防安全布局、公共消防设施不符合消防安全要求的，应当书面报告本级人民政府

**【参考答案】 B**



# 考点：法律责任★

非常规考点。

精造押题联系微信3849178

唯一联系微信3849178